

GTL/DZM/1616/2024

Pyrzowice, 4 PAŹ. 2024

Zamieszczono na stronie internetowej  
Zamawiającego

**Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest „Wybór wykonawcy robót budowlanych dla zadania Budowa parkingu w sąsiedztwie Centralnej Wartowni SOL – Etap II”**

Zamawiający – Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. na podstawie art. 137 ust 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024.1320 t.j.), w związku z art. 135 ust. 2 Pzp udziela wyjaśnień oraz zmienia teść SWZ.

W uzupełnieniu do udzielonych odpowiedzi pismem z dnia 09.10.2024 Idz. GTL/DZM/1601/2024, Zamawiający:

1. w uzupełnieniu do udzielonej odpowiedzi na pytanie nr 33 dodał pozycję 20a uwzględniającą regulację i montaż włączów i wpustów żeliwnych, która znajdowała się powyżej pozycji nr 20. Zamawiający umieścił wskazane pozycje zgodnie z liczbą porządkową. Uszczegóławiając odpowiedź elementy żeliwne posiada Zamawiający na stanie i udostępni je Wykonawcy prac.
2. umieszcza aktualny plik przedmiaru robót sieci kanalizacyjnych w wersji xls, który zawiera zmiany wynikające z odpowiedzi na pytania. W poprzednim nie zaktualizowana była pozycja 56 (poprawna wersja to 19,5t).
3. umieszcza aktualny plik przedmiaru robót drogowych, zawierający zmiany wynikające z odpowiedzi na pytania. W poprzednim nie zaktualizowana została poz. 59 (poprawna wartość to 0).
4. w uzupełnieniu do udzielonej odpowiedzi na pytanie nr 28 uszczegóławia poz. 26a przedmiaru kanalizacji deszczowej zmieniając jednostkę miary z kpl. na m3 oraz ilość z 1 na 5 311,17 m3.
5. zmienia treść odpowiedzi nr 34 wskazując, że Wykonawca ma w ramach realizacji przedmiotu zamówienia dostarczyć i zabudować przepustnice DN1200 w ilości 2kpl oraz DN500 w ilości 5kpl. Przedmiar zmodyfikowano w tym zakresie tj. pozycja nr 46 - 5kpl i pozycja 47 - 2 kpl.
6. uszczegóławia odpowiedź na pytanie 72 wskazując, że Wykonawca ma zamontować w studni pomiarowej SP2 regulator przepływu oraz przepływomierz. W celu rozwiania mogących się pojawić wątpliwości w przedmiarze dodana została pozycja 48a „Montaż regulatora przepływu o wydajności 120l/s”.


Zmienne przedmiary, o których mowa powyżej zostały zamieszczone na serwerze pod adresem:

<https://gtl365.sharepoint.com/:f:/s/DZamowien/EtOxhbrjKJCmmFFeWFfiGJYBuO8wkWabZLyoWh236b5PM>

w

W folderze USZCZEGÓLWIENIE\_14.10.2024

  
PROKURENT  
Paweł Wojda

  
PREZES ZARZĄDU  
Artur Tomasik